



# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號


## 樣品檢測報告

樣品編號：NPD22202632005

序號	樣品編號		MDL	單位	飲用水水質標準	NPD22202632005	-	-	-	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法											
1	鎊	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	2.0	ND	-	-	-	-	-	-	-
2	鎘	NIEA W311.54C	0.001	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-	-
3	鉻	NIEA W311.54C	0.004	mg/L	0.05	ND	-	-	-	-	-	-	-
4	鉛	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	0.01	ND	-	-	-	-	-	-	-
5	鎳	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	0.02	ND	-	-	-	-	-	-	-
6	錳	NIEA W313.54B	0.00003	mg/L	0.01	<0.00010(0.000065)	-	-	-	-	-	-	-
7	汞	NIEA W330.52A	0.00015	mg/L	0.001	ND	-	-	-	-	-	-	-
8	硒	NIEA W341.51B	0.0004	mg/L	0.01	ND	-	-	-	-	-	-	-
9	砷	NIEA W434.54B	0.0003	mg/L	0.01	ND	-	-	-	-	-	-	-
10	酚類	NIEA W521.52A	0.0009	mg/L	0.001	ND	-	-	-	-	-	-	-
以下空白													
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; pointer-events: none;">             僅供BRITA官網使用, 禁止轉載或列印           </div>													
備註													

(第2頁, 共2頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



樣品編號：NAJ22200356005 (NPD22202636005)

序號	樣品編號		MDL	單位	飲用水水質標準	NAJ22200356005 mypure P1硬水軟化型櫥下濾水系統	-	-	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法										
1	1,1,1-三氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00033	mg/L	0.20	ND	-	-	-	-	-	-
2	1,1-二氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.007	ND	-	-	-	-	-	-
3	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	NIEA W785.57B	0.00032	mg/L	0.6	ND	-	-	-	-	-	-
4	1,2-二氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00035	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-
5	對-二氯苯	NIEA W785.57B	0.00029	mg/L	0.075	ND	-	-	-	-	-	-
6	苯	NIEA W785.57B	0.00033	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-
7	四氯化碳(四氯甲烷)	NIEA W785.57B	0.00030	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-
8	順-1,2-二氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.07	ND	-	-	-	-	-	-
9	二氯甲烷	NIEA W785.57B	0.00041	mg/L	0.02	ND	-	-	-	-	-	-
10	四氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00033	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-
11	甲苯	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.7	ND	-	-	-	-	-	-
12	反-1,2-二氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.1	ND	-	-	-	-	-	-
13	三氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00041	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-
14	氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00004	mg/L	0.0003	ND	-	-	-	-	-	-
15	二甲苯	NIEA W785.57B	0.00076	mg/L	0.5	ND	-	-	-	-	-	-
	以下空白											
備註	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>報告專用章</b></p> <p style="margin: 0;">台灣檢驗科技股份有限公司 高雄分公司環境實驗室-高雄</p> <p style="margin: 0;">負責人：曾偉明 實驗室主管：劉士萍</p> </div>											

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。